LARECO
LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE CONSEIL

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B23/R2059/00024

Numéro d'identification	: **23/LA04119-02**
Date de réception	: 30.06.23
Condition de l'échantillon	: conforme
Condition de l'emballage	: conditionnement conforme
Condition de réception	: réfrigéré
Echantillonneur	: Gaëtan Leroy
Date d'échantillonnage	: 30.06.23
Procédure d'échantillonnage	: ISO19458 (accréditée)
Description du laboratoire	: "Z3PONTS1 - Basse-Bodeux - Cafétéria du Camping - Ancienne Barrière, 1"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
ANALYSE CHIMIQUE :				
chlore libre résiduel (In Situ)	80 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2[1]	30.06.23
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	30.06.23

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D185, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

Résultats validés électroniquement par : G. LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626