LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE TROIS-PONTS
A l'attention de Monsieur Claude LEGRAND
Echevin
Route de Coo, 58
B-4980 TROIS-PONTS

RAPPORT D´ANALYSE B23/R2059/00037

Date du rapport : 19.10.23

Numéro d'identification	**: 23/LA06020-01**
Date de réception	: 20.09.23
Condition de l'échantillon	: conforme
Condition de l'emballage	: conditionnement conforme
Condition de réception	: réfrigéré
Echantillonneur	: Dimitri VAES
Date d'échantillonnage	: 20.09.23
Procédure d'échantillonnage	: ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
Description du laboratoire	: "Z3PONTS7 - Trois-Ponts - Avenue de la Salm, 170"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
turbidité	<1 FNU	acceptable	NF EN ISO 7027-1[1]	21.09.23
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C[1]	22.09.23
odeur	acceptable	acceptable	MS00146	21.09.23
goût	acceptable	acceptable	MS00146	21.09.23
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	17.0 ℃	25	Thermométrie	20.09.23
pH (In Situ)	7.5	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523[1]	20.09.23
conductivité à 20℃ (In Situ)	401 µS/cm	2500	NF EN 27888[1]	20.09.23

Substances indésirables :

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B23/R2059/00037

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
nitrates (NO3)	18 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1[1]	23.09.23
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1[1]	23.09.23
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2[1]	21.09.23
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22℃)	<3 ufc/ml		ISO 6222 / NF T90-421[1]	21.09.23
.	présence		ISO 6222 / NF T90-421[1]	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	21.09.23
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	21.09.23
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421[1]	21.09.23
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189[1]	21.09.23

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D185, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

Résultats validés électroniquement par : G. LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626